



## RS2.1 - ROZVADĚČ 2NP NEZÁLOHOVANÉ OBVODY

PROVÉST DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ DLE SCHÉMATU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V  
 DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S  
 STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/21:  
 NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 DOPLŇNĚNÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Vypracoval	ING.FLORIAN	HIP	ING.KRATOCHVÍL	ING.VLADIMÍR KRATOCHVÍL	
Investor	NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST			LUŽNÁ 41, 617 00 BRNO	
	MUČEDNICKÁ 1125/31, BRNO 616 00			tel. 539 030454, 603 180890	
Místo stavby	MUČEDNICKÁ 31, BRNO			email:kratochvil.vl@volny.cz	
Akce	ELEKTROINSTALACE - SIL, SLP			Zak.č.	ZAK.Č.
	NOVÁ SPISOVNA M.Č.203, OBJEKT MUČEDNICKÁ MUČEDNICKÁ 31, BRNO			Stupeň	JP
Obsah	ROZVADĚČ RS2.1			Datum	01/2018
				Měřítko	Příloha č.
				—	E 06