



LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- FTP 6 ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJNÁSOBNÁ, 2x RJ45, CAT 6, FPT
- PK 170x70D PARAPETNÍ ŽLAB, 170x70, VČ. DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY
- PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA

POZNÁMKA:

- STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ V PROVEDENÍ FTP CAT 6
- ROZVODY ULOŽENY NAD PODHLEDY STROPŮ, SVODY K PŘÍSTROJŮM ULOŽIT POD OMÍTKOU
- PROSTUPY VODIČŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI V KVALITĚ EI 60 DP1

Vypracoval	ING.FLORIAN	HIP	ING.KRATOCHVÍL	ING.VLADIMÍR KRATOCHVÍL	
Investor	NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST			LUŽNÁ 41, 617 00 BRNO	
	MUČEDNICKÁ 1125/31, BRNO 616 00			tel. 539 030454, 603 180890	
Místo stavby	MUČEDNICKÁ 31, BRNO			email:kratochvil.vl@volny.cz	
Akce	ELEKTROINSTALACE - SIL, SLP NOVÁ SPISOVNÁ M.Č.203, OBJEKT MUČEDNICKÁ MUČEDNICKÁ 31, BRNO			Zak.č.	ZAK.Č.
				Stupeň	JP
				Datum	01/2018
				Měřítko	Příloha č.
Obsah	PŮDORYS 2NP SLP – STRUKTUROVANÁ KABELAŽ			1:50	E 04